

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L123**JOOGIVEE ANALÜÜS**

Klient: AS Matsalu Veevärk
Pärnu mnt.13
Märjamaa 87301

Analüüsi nr. T101/17
Proovivõtuaeg: 23.05.17, kl.12.18
Laborisse saabus: 23.05.17, kl.14.20
Analüüs alustatud: 23.05.17, kl.15.20
Analüüs lõpetatud: 24.05.17, kl.14.30

Kliendi esindaja: Tõnu Viherpuu atest.nr. 1311/15

Proovi number: 93 Purku lasteaed

Jrk nr.	Uuritav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Kasutatav meetodika
1.	Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014
2.	Coli - laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014

Analüüsi teostas mikrobioloog: M.Kangur

Kvaliteedi eest vastutab laborijuhataja: E.Udusalu

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna. Lk.1(1)