

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient: AS Matsalu Veevärk Analüüsi nr. T173/17
Veski 6 Proovivõtuaeg: 07.08.2017 kl.09.10
Märjamaa 78302 Laborisse saabus: 07.08.2017 kl.12.05
Raplamaa Analüüs alustatud: 07.08.2017 kl.12.40
 Analüüs lõpetatud: 08.08.2017 kl.11.40

Proovivõtja: Tõnu Viherpuu Atest.nr.1311/15

Proovi number: 93(Laukna lasteaed,jv.)

Jrk nr.	Uuritav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Kasutatav metoodika
1.	Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014
2.	Coli - laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014

Analüüsi teostas mikrobioloog: T.Altoja

Kvaliteedi eest vastutab laborijuhataja: E.Udusalu

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna. Lk.nr.1(1)