

**JOOGIVEE ANALÜÜS**

Klient: **AS Matsalu VV**  
Veski 6  
Märjamaa

Analüüsi nr. T 207

Proovivõtuaeg: 21.08.2017;kl.9.30  
Laborisse saabus: 21.08.2017;kl.12.15  
Analüüs alustatud: 21.08.2017

Proovivõtu koht: **Teenuse korter**  
Proovivõtja: T. Viherpuu

Analüüs lõpetatud: 21.08.2017

Proovi number: 63

Jrk nr.	Määratav näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
1.	Lõhn	palli		1	GOST 3351- 74
2.	Maitse	palli		1	GOST 3351- 74
3.	Värvus	mg/l		<3	EVS-EN ISO 7887:2011
4.	Hägusus	NHÜ		0,8	EVS-EN ISO 7027-1
5.	pH		6,5 ja 9,5	7,39	EVS-EN ISO 10523:2012
6.	El.juhtivus	µS/cm	2500	625	EVS-EN 27888 :1999
7.	Ammoonium	mg/l	0,50	<0,05	HACH 8155
8.	Üldraud	mg/l	0,2	0,021	ISO 6332 : 1988

Analüüsi teostas analüütik: Karin Kallaste

Kvaliteedi eest vastutab laborijuhataja: Ene Udusalu

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)