



Akrediteeritud L013

### Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Protokoll nr ML2017/V66448M

Tellijaja: TA Lääne talitus Uus 3a, 80010 Pärnu

IRTA KORTERELAMU

Proovivõtja: autojuht-proovivõtja Neeme Jürgenson atesteerimistunnistus nr: 528

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 20.09.2017 kell: 12:20 Analüüs alustatud: 21.09.2017 kell: 17:16

Proov toodud laborisse: 21.09.2017 kell: 14:58 Analüüs lõpetatud: 25.09.2017


Proovi koodnumber: EEVPA2017RT0119 Protokoll vormistatud: 26.09.2017

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollit tohib paljundada ainult tervikuna.**



vanemspetsialist S.Rudõka





EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042.

### Joogivee keemiline analüüs

Protokoll nr KL2017/V66448K

Tellijä: TA Lääne talitus Uus 3a, 80010 Pärnu

IRTA KORTERELAMU

Proovivõtja: autojuht-proovivõtja Neeme Jürgenson atesteerimistunnistus nr: 528

Veeallika liik: veevärgivesi

Proov võetud: 20.09.2017

Analüüs alustatud: 22.09.2017

Proov toodud laborisse: 21.09.2017 kell: 14:58

Analüüs lõpetatud: 22.09.2017

Proovivõtu prot. nr: EEVPA2017RT0119

Protokoll väljastatud: 22.09.2017

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Fluoriid	mg/l	2,0	1,5	ISO 10359-1:1992

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.



Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (\*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2017/V66448K Lk. nr.1(1)

