

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient: **AS Matsalu VV**
Veski 6
Märjamaa

Analüüsi nr. T 247

Proovivõtuaeg: 11.09.2017; kl.11.50

Laborisse saabus: 11.09.2017; kl.12.50

Analüüs alustatud: 11.09.2017

Analüüs lõpetatud: 13.09.2017

Proovivõtu koht: **Varbla kool köök**

Proovivõtja: T. Viherpuu

Proovi number: 11

| Jrk nr. | Määratav näitaja | Ühik | Lubatud piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi | Analüüsi tulemus | Analüüsi-meetod |
|---------|------------------|-------|---|------------------|-----------------------|
| 1. | Lõhn | palli | | 1 | GOST 3351- 74 |
| 2. | Maitse | palli | | 1 | GOST 3351- 74 |
| 3. | Värvus | mg/l | | 5 | EVS-EN ISO 7887:2011 |
| 4. | Hägusus | NHÜ | | 0,6 | EVS-EN ISO 7027:2000 |
| 5. | Üldraud | mg/l | 0,2 | 0,67 | ISO 6332 : 1988 |
| 6. | pH | | 6,5 ja 9,5 | 7,26 | EVS-EN ISO 10523:2012 |
| 7. | El.juhtivus | µS/cm | 2500 | 468 | EVS-EN 27888 :1999 |
| 8. | Ammoonium | mg/l | 0,50 | <0,05 | HACH 8155 |

Analüüsi teostas analüütik: Tiina Altoja

Kvaliteedi eest vastutab laborijuhataja: Ene Udusalu

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)