

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient: AS Matsalu Veevärk
Veski 6
Märjamaa 87302

Analüüsi nr. T220/17
Proovivõtuaeg: 11.09.17 kl.12.10
Laborisse saabus: 11.09.17 kl.12.50
Analüüs alustatud: 11.09.17 kl.13.10
Analüüs lõpetatud: 12.09.17 kl.11.50

Kliendi esindaja: Tõnu Viherpuu Atest.nr.1311/15

Proovi number: 88 (Mõtsu PK asulasse, jv.)

Jrk nr.	Uuritav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Kasutatav meetodika
1.	Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014
2.	Coli - laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1:2014

Analüüsi teostas mikrobioloog: T.Altoja

Kvaliteedi eest vastutab laborijuhataja: E.Udusalu

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna. Lk.1(1)