

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient: **AS Matsalu VV**
Veski 6
Märjamaa

Analüüsi nr. T 326

Proovivõtuaeg: 29.11.2017; kl.7.50

Laborisse saabus: 29.11.2017; kl.9

Analüüs alustatud: 29.11.2017

Analüüs lõpetatud: 29.11.2017

Proovivõtu koht: **Märjamaa Ärni 1**
kinnistu

Proovivõtja: T. Viherpuu

Proovi number: 13

Jrk nr.	Määratav näitaja	Ühik	Lubatud piirsaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
1.	Lõhn	palli		1	GOST 3351- 74
2.	Maitse	palli		1	GOST 3351- 74
3.	Värvus	mg/l		<3	EVS-EN ISO 7887:2011
4.	Hägusus	NHÜ		<0,5	EVS-EN ISO 7027-1
5.	pH		6,5 ja 9,5	7,33	EVS-EN ISO 10523:2012
6.	El.juhtivus	µS/cm	2500	669	EVS-EN 27888 :1999
7.	Ammoonium	mg/l	0,5	0,07	HACH 8155

Analüüsi teostas analüütik: Karin Kallaste

Kvaliteedi eest vastutab laborijuhataja: Ene Udusalu

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)