



Akrediteeritud L013

Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Protokoll nr ML2018/V72526M

Tellijaja: TA Lääne talituse Haapsalu esindus Ehte 9, Haapsalu

Proovivõtja: spetsialist Lea Kiis atesteerimistunnistus nr: 530
Vallo Kiis, kortermapä

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 30.05.2018 kell: 12:00 Analüüs alustatud: 31.05.2018 kell: 17:23

Proov toodud laborisse: 31.05.2018 kell: 15:42 Analüüs lõpetatud: 04.06.2018

Proovi koodnumber: **EEVLA2018LK0020** Protokoll vormistatud: **04.06.2018**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	0	-	EVS-EN ISO 6222

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollit tohib paljundada ainult tervikuna.



vanemspetsialist S.Rudõka

