

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient: **AS Matsalu VV**
Veski 6
Märjamaa

Analüüsi nr. T 84

Proovivõtuaeg: 24.04.2018;kl.9.20

Laborisse saabus: 24.04.2018;kl.11.30

Analüüs alustatud: 24.04.2018

Analüüs lõpetatud: 25.04.2018

Proovivõtu koht: **Sipa lasteaed**

Proovivõtja: T. Viherpuu

Proovi number: 23

Jrk nr.	Määratav näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
1.	Lõhn	palli		1	GOST 3351- 74
2.	Maitse	palli		1	GOST 3351- 74
3.	Värvus	mg/l		<3	EVS-EN ISO 7887
4.	Hägusus	NHÜ		<0,5	EVS-EN ISO 7027-1
5.	pH		6,5 ja 9,5	7,21	EVS-EN ISO 10523
6.	El.juhtivus	µS/cm	2500	624	EVS-EN 27888
7.	Ammoonium	mg/l	0,5	<0,05	HACH 8155
8.	Üldraud	mg/l	0,2	0,13	ISO 6332
9.	Nitritid	mg/l	0,5	<0,003	SFS 3029:E
10.	Vaba kloor	mg/l		<0,1	HACH 8021*

Analüüsi teostas analüütik: Karin Kallaste

Kvaliteedi eest vastutab laborijuhataja: Ene Udusalu

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.
Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)