

**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2018/V74923M**

Tellija: TA Põhja talituse Raplamaa esindus Mahlamäe 8-32, Rapla 79511

Proovivõtja: inspektor Lea Tiido atesteerimistunnistus nr: 537

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 11.09.2018 kell: 16:00 Analüüs alustatud: 12.09.2018 kell: 16:22

Proov toodud laborisse: 12.09.2018 kell: 14:20 Analüüs lõpetatud: 14.09.2018

Proovi koodnumber: **EEVRA2018LT0026** Protokoll vormistatud: **14.09.2018**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist S.Rudõka

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.

Lk. nr.1(1)

