

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient: **AS Matsalu VV**
Veski 6
Märjamaa

Analüüsi nr. T 282

Proovivõtuaeg: 05.11.2018; kl.09.20

Laborisse saabus: 05.11.2018; kl.10.40

Analüüs alustatud: 05.11.2018

Analüüs lõpetatud: 07.11.2018

Proovivõtu koht: **Oidrema PJ asulasse**

Proovivõtja: T. Viherpuu

Proovi number: 3; 1

Jrk nr.	Määratav näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
1.	Lõhn	palli		1	GOST 3351- 74
2.	Maitse	palli		1	GOST 3351- 74
3.	Värvus	mg/l		5	EVS-EN ISO 7887
4.	Hägusus	NHÜ		<0,5	EVS-EN ISO 7027-1
5.	pH		6,5 ja 9,5	7,52	EVS-EN ISO 10523
6.	El.juhtivus	µS/cm	2500	364	EVS-EN 27888
7.	Ammoonium	mg/l	0,5	<0,05	HACH 8155
8.	Fluoriidid	mg/l	1,5	0,9	HACH 8029
9.	Boor	mg/l	1,0	0,95	HACH LCK307*
10.	Nitrit	mg/l	0,5	<0,003	SFS 3029:E
11.	Vaba kloor	mg/l		<0,1	HACH 8021*
12.	Üldraud	mg/l	0,2	0,11	ISO 6332

Analüüsi teostas analüütik: Karin Kallaste

Kvaliteedi eest vastutab laborijuhataja: Ene Udusalu

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)