

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient: **AS Matsalu VV**
Veski 6
Märjamaa

Analüüsi nr. T 168A

Proovivõtuaeg: 06.05.2019; kl.9.35

Laborisse saabus: 06.05.2019; kl.12.05

Analüüs alustatud: 06.05.2019

Analüüs lõpetatud: 06.05.2019

Proovivõtu koht: Varbola lasteaed

Proovivõtja: T. Viherpuu

Proovi number: 13

Jrk nr.	Määratav näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
1.	Lõhn	palli		1	GOST 3351- 74
2.	Maitse	palli		1	GOST 3351- 74
3.	Värvus	mg/l		<3	EVS-EN ISO 7887
4.	Hägusus	NHÜ		<0,5	EVS-EN ISO 7027-1
5.	pH		6,5 ja 9,5	7,32	EVS-EN ISO 10523
6.	El.juhtivus	µS/cm	2500	623	EVS-EN 27888

Analüüsi teostas analüütik: Karin Kallaste

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: Ene Udusalu

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)