

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient: **AS Matsalu VV**
Veski 6
Märjamaa

Analüüsi nr. T 220

Proovivõtuaeg: 17.06.2019;kl.11.05

Laborisse saabus: 17.06.2019;kl.12.55

Analüüs alustatud: 17.06.2019

Analüüs lõpetatud: 19.06.2019

Proovivõtu koht: **Märjamaa lasteaed**

Pillerpall

Proovivõtja: T. Viherpuu

Proovi number: 17

Jrk nr.	Määratav näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
1.	Lõhn	palli		1	GOST 3351- 74
2.	Maitse	palli		1	GOST 3351- 74
3.	Värvus	mg/l		<3	EVS-EN ISO 7887
4.	Hägusus	NHÜ		<0,5	EVS-EN ISO 7027-1
5.	pH		6,5 ja 9,5	7,23	EVS-EN ISO 10523
6.	El. juhtivus	µS/cm	2500	665	EVS-EN 27888
7.	Nitrit	mg/l	0,5	<0,003	SFS 3029:E
8.	Nitraat	mg/l	50	2,1	EVS-ISO 7890-3
9.	Ammoonium	mg/l	0,5	<0,05	HACH 8155
10.	Üldraud	mg/l	0,2	0,064	ISO 6332
11.	Kloriidid	mg/l	250	22	ISO 9297
12.	Sulfaat	mg/l	250	23	GOST 4389-72
13.	Fluoriidid	mg/l	1,5	0,53	HACH 8029
14.	Vaba kloor	mg/l		<0,1	HACH 8021*

Analüüsi teostas analüütik: Karin Kallaste

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: Ene Udusalu

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.
Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)