

**JOOGIVEE ANALÜÜS**

Klient: **AS Matsalu VV**  
Veski 6  
Märjamaa

Analüüsi nr. T 327

Proovivõtuaeg: 23.09.2019; kl.07.10

Laborisse saabus: 23.09.2019; kl.11.40

Analüüs alustatud: 23.09.2019

Analüüs lõpetatud: 23.09.2019

Proovivõtu koht: **Varbla kool**

Proovivõtja: T. Viherpuu

Proovi number: 20

Jrk nr.	Määratav näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus sots.min. 31.07.2001.a määrus nr. 82 järgi	Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
1.	Lõhn	palli		1	GOST 3351- 74
2.	Maitse	palli		1	GOST 3351- 74
3.	Värvus	mg/l		6	EVS-EN ISO 7887
4.	Hägusus	NHÜ		0,6	EVS-EN ISO 7027-1
5.	pH		6,5 ja 9,5	7,45	EVS-EN ISO 10523
6.	El.juhtivus	µS/cm	2500	496	EVS-EN 27888
7.	Üldraud	mg/l	0,2	0,094	ISO 6332

Analüüsi teostas analüütik: Karin Kallaste

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: Ene Udusalu

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)