

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient: **AS Matsalu VV**
Veski 6
Märjamaa

Analüüsi nr. T 52

Proovivõtuaeg: 10.03.2020; kl.08.00

Laborisse saabus: 10.03.2020; kl.13.20

Analüüs alustatud: 10.03.2020

Analüüs lõpetatud: 11.03.2020

Proovivõtu koht: **Lihula lasteaed**

Proovivõtja: T. Viherpuu

Proovi number: 20

Jrk nr.	Määratav näitaja	Ühik	Lubatud piirsisaldus sots.min. 24.09.2019.a määrus nr. 61 järgi	Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
1.	Löhn	palli		1	GOST 3351- 74
2.	Maitse	palli		1	GOST 3351- 74
3.	Värvus	mg/l		<3	EVS-EN ISO 7887
4.	Hägusus	NHÜ		<0,5	EVS-EN ISO 7027-1
5.	pH		6,5 ja 9,5	7,26	EVS-EN ISO 10523
6.	El.juhtivus	µS/cm	2500	450	EVS-EN 27888
7.	Üldraud	mg/l	0,2	0,023	ISO 6332
8.	Fluoriidid	mg/l	1,5	0,70	HACH 8029
9.	Boor	mg/l	1,0	0,830	HACH LCK307*

Analüüsi teostas analüütik: Karin Kallaste

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht Ene Udusalu

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.

Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)