

**EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L123****JOOGIVEE ANALÜÜS**

Klient: AS Matsalu Veevärk      Analüüsi nr.      T29/20  
Veski 6      Proovivõtuaeg:      10.03.20 kl.08.00  
Märjamaa 87302      Laborisse saabus:      10.03.20 kl.13.20  
Raplamaa      Analüüs alustatud:      10.03.20 kl.13.35  
      Analüüs lõpetatud:      13.03.20 kl.11.45

Kliendi esindaja: Tõnu Viherpuu Atest.nr.1614/19

Proovi number, nimetus: **6 (Lihula Lasteaed)**

Jrk nr.	Uuritav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Piirsisaldus sots.min. 24.09.2019.a määrus nr. 61 järgi	Kasutatav metoodika
1.	Escherichia coli	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1/A1
2.	Coli - laadsed bakterid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1/A1
3.	Kolooniate arv 22° C juures	arv/ ml	2	Ebaloomulike muutusteta	EVS-EN ISO 6222

Analüüsi teostas mikrobioloog: T.Altoja

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: E.Udusalu

Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.  
Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Lk.1(1)