

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L123**JOOGIVEE ANALÜÜS**

Klient*: AS Matsalu Veevärk Analüüsi nr. T205/20
Veski 6 Proovivõtuaeg*: 28.09.20 kl.09.45
Märjamaa 87302 Laborisse saabus: 28.09.20 kl.12.20
Raplamaa Analüüs alustatud: 28.09.20 kl.12.50
 Analüüs lõpetatud: 01.10.20 kl.13.00

Proovivõtja*: Tõnu Viherpuu - atest.proovivõtja nr.1614/19

Proovi number*: M-11 (Teenuse korter)

Jrk nr.	Uuritav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Piirsisaldus sots.min. 24.09.2019.a määrus nr. 61 järgi	Kasutatav metoodika
1.	Escherichia coli	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1/A1
2.	Coli - laadsed bakterid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1/A1
3.	Kolooniate arv 22° C juures	arv/ ml	19	Ebaloomulike muutusteta	EVS-EN ISO 6222

Analüüsi teostas mikrobioloog: T.Altoja

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: E.Udusalu

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna. Leht 1(1)