

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L123**JOOGIVEE ANALÜÜS**

Klient*: AS Matsalu Veevärk Analüüsi nr. T236/20
Veski 6 Proovivõtuaeg*: 13.10.20 kl.09.50
Märjamaa 87302 Laborisse saabus: 13.10.20 kl.13.05
Raplamaa Analüüs alustatud:13.10.20 kl.13.30
Analüüs lõpetatud:16.10.20 kl.10.30

Proovivõtja*: Tõnu Viherpuu - atest.proovivõtja nr.1614/19

Proovi number*: M32 (Martna Lasteaed)

Jrk nr.	Uuritav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Piirsisaldus sots.min. 24.09.2019.a määrus nr. 61 järgi	Kasutatav metoodika
1.	Escherichia coli	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1/A1
2.	Coli - laadsed bakterid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1/A1
3.	Kolooniate arv 22° C juures	arv/ ml	101	Ebaloomulike muutusteta	EVS-EN ISO 6222
4.	Enterokokid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2

Analüüsi teostas mikrobioloog: T.Altoja

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: E.Udusalu

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna. Leht 1(1)