

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123**JOOGIVEE ANALÜÜS**

Klient*: AS Matsalu Veevärk Analüüsi nr. T68/21
Veski 6 Proovivõtuaeg*: 23.03.21 kl.08.50
Märjamaa 87302 Laborisse saabus: 23.03.21 kl.11.55
Raplamaa Analüüs alustatud: 23.03.21 kl.13.30
 Analüüs lõpetatud: 26.03.21 kl.08.30

Proovivõtja*: Tõnu Viherpuu - atest.proovivõtja nr.1614/19

Proovi number*: M63 (Lihula Lasteaed)

Jrk nr.	Uuritav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Piirsisaldus sots.min. 24.09.2019.a määrus nr. 61 järgi	Kasutatav metoodika
1.	Escherichia coli	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1/A1
2.	Coli - laadsed bakterid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1/A1
3.	Kolooniate arv 22° C juures	arv/ ml	18	Ebaloomulike muutusteta	EVS-EN ISO 6222

Analüüsi teostas mikrobioloog: T.Altoja

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: E.Udusalu

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna. Leht 1(1)