

Joogivee keemiline analüüs

Klient*: **AS Matsalu VV**
Veski 6
Märjamaa

Analüüsi nr. T 153

Proovivõtuaeg*: 13.09.2021; kl.09.20
Laborisse saabus: 13.09.2021; kl.12.35
Analüüs alustatud: 13.09.2021
Analüüs lõpetatud: 14.09.2021

Proovivõtu koht*:

Lihula Uninaks

Kliendi esindaja*: T. Viherpuu

Proovi number*: 91

Nr.	Määratav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
1.	Lõhn	palli	1	GOST 3351-74
2.	Maitse	palli	1	GOST 3351-74
3.	Värvus	mg/l Pt	<3	EVS-EN ISO 7887
4.	Hägusus	NHÜ	<0,5	EVS-EN ISO 7027-1
5.	pH	pH ühik	7,44	EVS-EN ISO 10523
6.	El.juhtivus	µS/cm	590	EVS-EN 27888
7.	Üldraud	mg/l	0,03	HACH 8008
8.	Fluoriid	mg/l	1,45	HACH 8029
9.	Boor	mg/l	0,802	HACH LCK 307

Analüüsi teostas analüütik: K. Kallaste

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: E. Udusalu

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest.
4. Kasutatud analüüsi meetodid HACH 8008; HACH LCK 307 ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.
5. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)