Pärnu Vesi

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123

JOOGIVEE ANALÜÜS

Klient*: AS Matsalu Veevärk
Veski 6
Märjamaa 78302
Raplamaa

Analüüsi nr. T235/21
Proovivõtuaeg*: 01.11.21 kl.09.40
Laborisse saabus: 01.11.21 kl.11.50
Analüüs alustatud:01.11.21 kl.12.40
Analüüs lõpetatud:04.11.21 kl.12.00

Proovivõtja*: Tõnu Viherpuu-atest.proovivõtja nr.1614/19

Proovi number*: M75(Vana-Vigala TTK köök)

Jrk nr.	Uuritav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Piirsisaldus sots.min. 24.09.2019.a määrus nr. 61 järgi	Kasutatav metoodika
1.	Escherichia coli	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
2.	Coli - laadsed bakterid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
3.	Kolooniate arv 22° C juures	arv/ ml	7	Ebaloomulike muutusteta	EasyDisc

Analüüsi teostas mikrobioloog: T.Altoja

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: E.Udusalu

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*)teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest.
4. Kasutatud analüüsimeetod EasyDisc ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.
5. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Pärnu Vesi AS
Vingi tn 13
80010 Pärnu
www.parnuvesi.ee

Labor: Kaubasadama tee 10
80010 Pärnu
Tel.444 3936
labor@parnuvesi.ee

KMKR nr EE100078107
Reg. nr 10120395