

**EAK poolt akrediteeritud katselabor L123****JOOGIVEE ANALÜÜS**

Klient\*: AS Matsalu Veevärk      Analüüsi nr.      T357/22  
Veski 6      Proovivõtuaeg\*:      07.11.22 kl.09.55  
Märjamaa 87302      Laborisse saabus:      07.11.22 kl.12.05  
Raplamaa      Analüüs alustatud:07.11.22 kl.12.40  
Analüüs lõpetatud:10.11.22 kl.8.40

Proovivõtja\*: Tõnu Viherpuu - atest.proovivõtja nr.1614/19

Proovi number\*: M102 (Kivi-Vigala kool)

Jrk nr.	Uuritav näitaja	Ühik	Analüüsi tulemus	Piirsisaldus sots.min. 24.09.2019.a määrus nr. 61 järgi	Kasutatav metoodika
1.	Escherichia coli	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017
2.	Coli - laadsed bakterid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308- 1:2014/A1:2017
3.	Kolooniate arv 22° C juures	arv/ ml	44	Ebaloomulike muutusteta	EVS-EN ISO 6222:2001

Analüüsi teostas mikrobioloog: E. Kivihall

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: E. Udusalu

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjadeta.

**Märkused:**

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (\*) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest
4. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1(1)