

EAK poolt akrediteeritud katselabor L123**Joogivee keemiline analüüs**

Klient*: **AS Matsalu VV**
Pärnu mnt. 13
Märjamaa

Analüüsi nr. T 97

Proovivõtuaeg*: 08.05.2023; kl.11.20
Laborisse saabus: 08.05.2023; kl.12.30
Analüüs alustatud: 08.05.2023
Analüüs lõpetatud: 09.05.2023

Proovivõtu koht*:

Rõude PK väljuv

Kliendi esindaja*: T. Viherpuu

Proovi number*: 79; 4

Nr.	Määratav näitaja	Ühik		Analüüsi tulemus	Analüüsi-meetod
			Lubatud piirsisaldus sots.min. 24.09.2019.a määrus nr. 61 järgi		
1.	Lõhn	palli		1	GOST P57164-2016
2.	Maitse	palli		1	GOST P57164-2016
3.	Värvus	mg/l Pt		6	EVS-EN ISO 7887: 2011
4.	Hägusus	NHÜ		<0,5	EVS-EN ISO 7027-1: 2016
5.	pH	pH ühik	≥6,5ja≤9,5	7,3	EVS-EN ISO 10523 : 2012
6.	El.juhtivus	µS/cm	2500	705	EVS-EN 27888 : 1999
7.	Ammoonium	mg/l	0,5	<0,05	HACH 8155
8.	Nitrit	mg/l	0,5	<0,003	SFS 3029:1976(E)
9.	Fluoriid	mg/l	1,5	0,45	HACH 8029
10.	Vaba kloor	mg/l		<0,1	HACH 8021

Analüüsi teostas analüütik: T. Altoja

Kvaliteedi eest vastutab laborijuht: E. Udusalu

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

Märkused:

1. Katsetulemused kehtivad toodud proovi kohta.
2. Tähistatud (*) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.
3. Labor ei vastuta proovivõtu eest.
4. Kasutatud analüüsi meetod HACH 8021 ei kuulu labori akrediteerimisulatusse.
5. Dokumenti on lubatud paljundada ainult tervikuna.

Leht 1 (1)