



## ANALÜÜSIAKT PA24001480 - Joogivesi

**Tellijä:** MATSALU VEEVÄRK AS  
Pärnu mnt 13  
78301 Märjamaa alev  
Märjamaa vald  
Rapla maakond

**Proovivõtjad:** Viherpuu, Tõnu, Matsalu Veevärk AS, atest.nr. 2286/23  
**Proovivõtuäeg:** 13.05.2024 09:15  
**Laborisse tulek:** 13.05.2024 12:25  
**Analüüsi lõpp:** 16.05.2024 15:33  
**Proovivõtukoha valdaja:** MATSALU VEEVÄRK AS  
**Proovivõtuukoht:** Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Liivi küla, Liivi PK asulasse, kraan  
**Proovi märgistus:** MV382

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Soole enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22°C	EVS-EN ISO 6222	0	arv/1 ml	ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** osakonna juhataja Liina Grauberg  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

20.05.2024