



## ANALÜÜSIAKT PA24004220 - Joogivesi

**Tellija:** MATSALU VEEVÄRK AS  
Pärnu mnt 13  
78301 Märjamaa alev  
Märjamaa vald  
Rapla maakond

**Proovivõtjad:** Viherpuu, Tõnu, Matsalu Veevärk AS, atest.nr. 2286/23

**Proovivõtu aeg:** 03.12.2024 10:05

**Laborisse tulek:** 03.12.2024 11:30

**Analüüsi lõpp:** 05.12.2024 15:48

**Proovivõtukoha valdaja:** MATSALU VEEVÄRK AS

**Proovivõtukoht:** Rapla maakond, Märjamaa vald, Teenuse küla, Teenuse korter, kraan

**Proovi märgistus:** Y1753

| Näitaja            | Katsemeetod       | Tulemus | Ühik  | Piirsisaldus                                   |
|--------------------|-------------------|---------|-------|--|
| Elektrijuhtivus    | EVS-EN 27888      | 548     | µS/cm | 2500   |
| Hägusus            | EVS-EN ISO 7027-1 | < 0,5   | NHÜ   | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| Lõhnaläve indeks   | EVS-EN 1622       | 1       | TON   | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |
| Maitaseläve indeks | EVS-EN 1622       | 1       | TFN   | Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta |

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** osakonna juhataja Liina Grauberg  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

06.12.2024

## ANALÜÜSIAKT PA24004220 - Joogivesi

| Näitaja                      | Katsemeetod               | Tulemus | Ühik    | Piirsisaldus  |
|------------------------------|---------------------------|---------|---------|---|
| pH                           | ISO 10523                 | 7,5     |         | 6,5-9,5   |
| Värvus                       | EVS-EN ISO 7887,<br>osa C | 4,2     | mg/l Pt | Tarbijale<br>vastuvõetav,<br>ebaloomulike<br>muutusteta |
| Üldraud (Fe <sub>üld</sub> ) | SFS 3028                  | 0,014   | mg/l    | 0,2   |

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** osakonna juhataja Liina Grauberg  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

06.12.2024