



## ANALÜÜSIAKT PA25001385 - Joogivesi

**Tellijä:** MATSALU VEEVÄRK AS  
Pärnu mnt 13  
78301 Märjamaa alev  
Märjamaa vald  
Rapla maakond

**Proovivõtjad:** Viherpuu, Tõnu, Matsalu Veevärk AS, atest.nr. 2286/23

**Proovivõtuaeg:** 22.04.2025 10:47

**Laborisse tulek:** 22.04.2025 12:00

**Analüüsi lõpp:** 25.04.2025 14:28

**Proovivõtukoha valdaja:** MATSALU VEEVÄRK AS

**Proovivõtkoht:** Rapla maakond, Rapla vald, Purku küla, Purku PK, asulasse

**Proovi märgistus:** MV506

| Näitaja               | Katsemeetod       | Tulemus | Ühik       | Piirsisaldus            |
|-----------------------|-------------------|---------|------------|-------------------------|
| Coli-laadsed bakterid | EVS-EN ISO 9308-2 | 0       | arv/100 ml | 0                       |
| Soole enterokokid     | EVS-EN ISO 7899-2 | 0       | arv/100 ml | 0                       |
| Escherichia coli      | EVS-EN ISO 9308-2 | 0       | arv/100 ml | 0                       |
| Kolooniate arv 22°C   | EVS-EN ISO 6222   | 0       | arv/1 ml   | ebaloomulike muutusteta |

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** osakonnajuhataja Liina Grauberg  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

25.04.2025