



ANALÜÜSIAKT PA25002174 - Joogivesi

Tellijä: MATSALU VEEVÄRK AS

Pärnu mnt 13

78301 Märjamaa alev

Märjamaa vald

Rapla maakond

Proovivõtjad: Viherpuu, Tõnu, Matsalu Veevärk AS, atest.nr. 2286/23

Proovivõtuaeg: 09.06.2025 09:05

Laborisse tulek: 09.06.2025 12:45

Analüüsi lõpp: 12.06.2025 14:39

Proovivõtukoha valdaja: MATSALU VEEVÄRK AS

Proovivõtukoh: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Liivi küla, Liivi PK, asulasse

Proovi märgistus: MV549

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Soole enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22°C	EVS-EN ISO 6222	2	arv/1 ml	ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg

13.06.2025

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.