



ANALÜÜSIAKT PA25003144 - Põhjavesi

Tellija: MATSALU VEEVÄRK AS
Pärnu mnt 13
78301 Märjamaa alev
Märjamaa vald
Rapla maakond

Proovivõtjad: Viherpuu, Tõnu, Matsalu Veevärk AS, atest.nr. 2286/23

Proovivõtuaeg: 18.08.2025 09:10

Laborisse tulek: 18.08.2025 11:50

Analüüsi lõpp: 21.08.2025 15:10

Proovivõtukoha valdaja: MATSALU VEEVÄRK AS

Proovivõtukoht: Rapla maakond, Märjamaa vald, Teenuse küla, Teenuse PK, kraan

Proovi märgistus: MV665

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml
Soole enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml
Kolooniate arv 22°C	EVS-EN ISO 6222	0	arv/1 ml

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

22.08.2025