



ANALÜÜSIAKT PA25004632 - Joogivesi

Tellijä: MATSALU VEEVÄRK AS
Pärnu mnt 13
78301 Märjamaa alev
Märjamaa vald
Rapla maakond

Proovivõtjad: Viherpuu, Tõnu, Matsalu Veevärk AS, atest.nr. 2286/23

Proovivõtuaeg: 02.12.2025 09:20

Laborisse tulek: 02.12.2025 12:40

Analüüsi lõpp: 05.12.2025 14:43

Proovivõtukoha valdaja: MATSALU VEEVÄRK AS

Proovivõtukoh: Rapla maakond, Märjamaa vald, Sipa küla, Sipa PJ asulasse, kraan

Proovi märgistus: Y1139

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Ammoonium (NH_4^+)	SFS 3032	0,068	mg/l	0,5
Elektrijuhtivus	EVS-EN 27888	567	$\mu\text{S}/\text{cm}$	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	Tarbijale vastuvõetav, ebaloolumulike muutusteta
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	Tarbijale vastuvõetav, ebaloolumulike muutusteta
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1	TFN	Tarbijale vastuvõetav, ebaloolumulike muutusteta

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

08.12.2025

ANALÜÜSI AKT PA25004632 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Nitrit (NO ₂ ⁻)	EVS-EN ISO 13395	0,020	mg/l	0,5
pH	ISO 10523	7,6		6,5-9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	8	mg/l Pt	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Fluoriid (F ⁻)	ISO 10359-1	0,71	mg/l	1,5
Boor (B) *	EVS-EN ISO 11885	0,086	mg/l	1,5
Raud (Fe) *	EVS-EN ISO 11885	22	µg/l	200
Jääkkloor (vaba)	EVS-EN ISO 7393-1	< 0,05	mg/l	<=0,5 mg/l

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg

08.12.2025

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.