



ANALÜÜSIAKT PA26000777 - Joogivesi

Tellijä: MATSALU VEEVÄRK AS
Pärnu mnt 13
78301 Märjamaa alev
Märjamaa vald
Rapla maakond

Proovivõtjad: Viherpuu, Tõnu, Matsalu Veevärk AS, atest.nr. 2286/23
Proovivõtuäeg: 17.03.2026 09:10
Laborisse tulek: 17.03.2026 11:50
Analüüsi lõpp: 20.03.2026 13:38
Proovivõtukoha valdaja: MATSALU VEEVÄRK AS
Proovivõtuukoht: Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla PK, asulasse
Proovi märgistus: MV749

| Näitaja | Katsemeetod | Tulemus | Ühik | Piirsisaldus |
|-----------------------|-------------------|---------|------------|-------------------------|
| Coli-laadsed bakterid | EVS-EN ISO 9308-2 | 0 | arv/100 ml | 0 |
| Soole enterokokid | EVS-EN ISO 7899-2 | 0 | arv/100 ml | 0 |
| Escherichia coli | EVS-EN ISO 9308-2 | 0 | arv/100 ml | 0 |
| Kolooniate arv 22°C | EVS-EN ISO 6222 | 6 | arv/1 ml | ebaloomulike muutusteta |

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonnajuhataja Liina Grauberg
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

23.03.2026